

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
बिजनौर

पत्रांक ...163 / N.B.C.

दिनांक 19-1-15

सेवा में ,


प्रबन्धक
मदर डिवाईन पब्लिक स्कूल
बिजनौर

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के मानकों के अनुरूप सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु पर जांच आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक शून्य दि. 05.12.2014

उपरोक्त विषयक आपके विद्यालय भवन का निरीक्षण इस खण्ड के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया। निरीक्षण के उपरान्त विद्यालय भवन के नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुरूप सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दुओं पर प्राप्त जांच आख्या/चैक लिस्ट संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
बिजनौर

पत्रांक /

दिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता चतुर्थ प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
बिजनौर


Manager
Mother Divine Public School
BINOR


Principal
Mother Divine Public School
BINOR (U.P.)

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित चेकलिस्ट


मदर डिवीन पब्लिक स्कूल, बिजनौर

(क) दो मंजिला (भूतल/भूतल+प्रथम तल) भवनों हेतु चेकलिस्ट :-

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1.	भवन एक मंजिला है अथवा दो मंजिला ?	एक मंजिला
2.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्ग मी०) हैं?	10370 वर्ग मी०
3.	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था हैं?	हाँ
4.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन हैं?	हाँ
5.	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० हैं?	6.70 मी० है।
6.	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	आर०सी०सी० की बनी है।
7.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	ईट सीमेन्ट मसाले से बनी हैं
8.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक हैं?	नहीं
9.	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.0 मी०(ढंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०)हैं?	3.30 मी०
10.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्री गेट) की चौड़ाई 8.0 मी. एवं ऊंचाई 4.5 मी. है?	गेट ऊपर से खुला है एवं चौड़ाई 5.50 मी० है।
11.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत हैं? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
12.	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
13.	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप(चौड़ाई 1.0 मी० ऊंचाई 2.0 मी०)हैं?	हाँ
14.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जो जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	भूतल पर बना है।
15.	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० हैं?	-
16.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग हैं?	हाँ
17.	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था हैं?	हाँ
18.	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यन्त्र(Fire Extinguisher) लगे हैं?	हाँ
	विद्युत व्यवस्था चैक लिस्ट	
19.	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 2.5 मी० एवं होरीजोन्टल दूरी 1.2 मी० है?	विद्युत लाइन बाउण्ड्री से बाह है।
20.	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (1000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 3.70 मी० है एवं होरीजोन्टल दूरी 2.0 मी० है?	विद्युत लाइन बाउण्ड्री से बाह है।
21.	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य ईक्विपमेन्ट आई०एस०आई० मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	हाँ

प्रमाण पत्र

प्रश्नगत विद्यालय भवन के नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुरूप सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु पर जांच आख उपरोक्त चैकलिस्ट के क्रमांक 1 से 21 तक के अनुसार है। प्रवन्धक मदर डिवीन पब्लिक स्कूल, बिजनौर द्वा आर्किटेक्ट./इंजीनियर का विद्यालय भवन के नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप निर्माण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कि गया है। विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया, विद्यालय भवन वास्तव रूप से देखने पर सुरक्षित प्रतीत होत है।


Manager
Mother Divine Public School
BIJNOR
 अवर अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
 बिजनौर


Principal
Mother Divine Public School
BIJNOR (U.P.)
 सहायक अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
 बिजनौर