

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर

पत्रांक:-स-03-2015/सीएफओ/बी0जे0आर0-06/बिजनौर-03
सेवा में

दिनांक: जनवरी १०, 2015

स्वामी / प्रबन्धक,
मदर डिवार्डन पब्लिक स्कूल,
पाईपास चककर रोड बिजनौर थाना को0शहर तहसील बिजनौर,
जनपद बिजनौर ।

विषय: मदर डिवार्डन पब्लिक स्कूल, पाईपास चककर रोड बिजनौर थाना को0शहर तहसील बिजनौर जनपद बिजनौर को अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या: 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन आफ इन्डिया एवं अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 13-04-2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों / कालेजों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में सचिव उ0प्र0 शासन शिक्षा (7) अनुभाग का शासनादेश संख्या: 1801/15-7-09-1(124)/2009 दिनांक 20-07-2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति सम्बन्धी आख्या ।

2- आपका आवेदन पत्र दिनांक निल के कम में।

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिये प्राविधानित अग्नि सुरक्षा के अनुरूप अग्निशमन अधिकारी बिजनौर जनपद बिजनौर द्वारा मदर डिवार्डन पब्लिक स्कूल, पाईपास चककर रोड बिजनौर थाना को0शहर तहसील बिजनौर जनपद बिजनौर का निरीक्षण संलग्न प्रारूप/मानचित्र के अनुसार करा गया। अग्निशमन अधिकारी बिजनौर जनपद बिजनौर की निरीक्षण संस्तुति आख्या दिनांक 16-01-2015 का सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया गया आख्या निम्नवत है ।

भवन की संरचना:-

- 1- कुल भूखंड एरिया ----- 10,370.95 वर्ग मीटर ।
- 2- भूतल पर निर्मित कवर्ड एरिया ----- 911.50 वर्ग मीटर ।
- 3- ओपन एरिया----- 9459.45 वर्ग मीटर ।
- 4-भवन की ऊंचाई -----03.50 मीटर

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 2005 की शैक्षिक श्रेणी के अन्तर्गत आता है ।

ढाँचागत व्यवस्थायें -

1- पहुँच मार्ग - उक्त विद्यालय भवन 12.00 मी0 से अधिक चौड़े रोड पर उपलब्ध है तथा प्रवेशद्वार की चौड़ाई 04.50 मीटर उपलब्ध है ।

2-सैट बैंक-

अग्रभाग -----06.00 मीटर से अधिक
पृष्ठ भाग-----06.00 मीटर से अधिक ।
पार्श्व भाग प्रथम-----06.00 मीटर से अधिक
पार्श्व भाग द्वितीय----- 06.00 मीटर से अधिक सैटबैंक उपलब्ध है जो एन0बी0सी0-2005 व अनुसार पर्याप्त है जिसको सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये इसमें किसी प्रकार की स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा ।

निकास मार्ग- भवन केवल भूतल पर ही निर्मित है ।

Manager
Mother Divine Public Sch
BIJNOR

Principal
Mother Divine Public School
BIJNOR (U.P.)

20/11

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-

1-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण फायर एक्सटिंग्यूशर 06 अदद भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-2190 के अनुसार उपलब्ध है ।

2- भवन में फायर एलार्म सिस्टम , 06 अदद फायर बकेट्स लगवाने हेतु प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है।

3- अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रबन्धको द्वारा नियमानुसार कराया गया ।

4- अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण प्रतिवर्ष फायर एक्सटिंग्यूशर रिफिलिंग/टेस्टिंग नियमानुसार कराया जायेगा ।

अतः उपरोक्त विषयगत स्कूल को निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जाता है ।

1- भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाये कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेंस सैडयूल बनाया जाये तथा अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का एक रजिस्टर तैयार करेगे जिसमें प्रतिदिन , साप्ताहिक , मासिक , अर्द्धवार्षिक , वार्षिक कार्य कलापों का विवरण अंकित करेगे ।

2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये ।

3- भवन में किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/नवनिर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।

4- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाये ।

5- प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जाये तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाये इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाये ।

6- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।

7- विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण विद्यालय परिसर में कदापि नहीं करेगें ।

8-विद्यालय भवन में जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है उन कमरों में 30 से अधिक छात्र/छात्राओं को नहीं बैठायेगें ।

9-विद्यालय में भोजन/मिड-डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर व निकास मार्गों से दूर टीन सैड अथवा पक्के निर्माण में ही किया जायेगा तथा प्रयोगशाला में एल0पी0जी0 का सुरक्षित प्रयोग करेगे ।

10-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।

अतः अग्निशमन अधिकारी बिजनौर की संस्तुति एवं उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा शर्तों के आधार पर मदर डिवीन पब्लिक स्कूल, पाईपास चककर रोड बिजनौर थाना को0शहर तहसील बिजनौर जनपद बिजनौर को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

संलग्न अनुमोदित मानचित्र


(जाकिर हुसैन रिजावी)
उप-निदेशक / सी0एफ0ओ0
बिजनौर

प्रतिलिपि:- अग्निशमन अधिकारी बिजनौर जनपद बिजनौर, को उनकी आँख्या दिनांक 16-01-2015 के कम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित की पत्रावली खोलकर उस पर सुरक्षित रखेगे तथा समय-समय पर आक्समिक निरीक्षण करके यथा स्थिति का आकलन करते रहेगे आक्समिक निरीक्षण में यदि किसी प्रकार की अयनिमिता मिलती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करके यथा स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगे क्योंकि आग से होने वाली क्षति व्यक्तिगत क्षति के साथ राष्ट्र की भी क्षति है जिसकी भरपाई किया जाना सम्भव नहीं है ।


Manager
Mother Divine Public School
BIJNOR


Principal
Mother Divine Public School
BIJNOR (U.P.)